



Na temelju članka 54. stavka 1. alineje 2. i članka 9. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 106/99., 117/01. i 96/03.) ministar unutarnjih poslova, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, donosi

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA USTROJ, RAZVRSTAVANJE I NAČIN DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojbi koje djeluju sukladno Zakonu o vatrogastvu (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara odredit će se vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave i za pravne osobe razvrstane u I. kategoriju ugroženosti od požara (u daljnjem tekstu: vatrogasne postrojbe) sukladno mjerilima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Pojedini izrazi i pojmovi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:

- a) Područje odgovornosti je teritorij ili dio teritorija jedne i/ili više jedinica lokalne samouprave na kojem odgovornost dolaska na mjesto intervencije u roku i na način propisan ovim Pravilnikom i Planom zaštite od požara imaju središnje vatrogasne postrojbe.
- b) Područje djelovanja je dio područja odgovornosti središnje vatrogasne postrojbe koje pokriva vatrogasna postaja ili postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva.
- c) Središnje vatrogasne postrojbe su sve javne (profesionalne ili dobrovoljne) vatrogasne postrojbe i postrojbe središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava.
- d) Vatrogasna postrojba je operativna formacijska cjelina sastavljena od određenog broja operativnih vatrogasaca čiji broj se utvrđuje procjenom ugroženosti a ona može biti središnja vatrogasna postrojba ili postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva ili profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu.
- e) Vatrogasna postaja je organizacijska cjelina javne vatrogasne postrojbe koja ima 24-satno dežurstvo, pokriva dio područja odgovornosti (područje djelovanja), a operativno je podređena zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe.
- f) Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva (koja nije središnja) nema 24-satno dežurstvo, pokriva područje djelovanja (dio područja odgovornosti) a operativno je podređena zapovjedniku nadležne središnje vatrogasne postrojbe.
- g) Operativni vatrogasac je profesionalni ili dobrovoljni vatrogasac koji obavlja pojedine radnje i postupke na vatrogasnoj intervenciji te zadovoljava uvjete o osposobljenosti te tjelesnim i duševnim sposobnostima za obavljanje poslova profesionalnog ili dobrovoljnog vatrogasca;
- h) Vatrogasni operativni centar ima dežurstvo jedne ili više osoba od 0 - 24,00 sata na dan u koji se zaprimaju pozivi za pomoć te iz kojeg se koordiniraju vatrogasne intervencije na području odgovornosti odnosno području županije,
- i) Sustav za gašenje požara u smislu ovog Pravilnika je skupni naziv za vatrogasnu tehniku, armature i opremu, neophodnu za učinkovito gašenje požara,
- j) Sustav za pružanje tehničke pomoći u smislu ovog Pravilnika je skupni naziv za uređaje, alate i opremu, neophodnu za učinkovito djelovanje u svim oblicima obavljanja tehničkih intervencija,
- k) Pravovremena vatrogasna intervencija je ona na kojoj vatrogasna postrojba, na svom području odgovornosti ili djelovanja, s ljudstvom i tehnikom dođe na mjesto intervencije u najkasnije desetoj (petnaestoj) minuti od prijave, osim u rijetko naseljenim i nenaseljenim područjima (manje od 100 stanovnika po km²) za koje se vrijeme dolaska određuje procjenom ugroženosti.

II. MJERILA ZA USTROJ VATROGASNIH POSTROJBI



Članak 4.

Vatrogasna postrojba je operativna cjelina koju sačinjavaju:

- zapovjednik i zamjenik vatrogasne postrojbe
- najmanje jedna vatrogasna grupa u smjeni i/ili dvije i više vatrogasnih postaja ili postrojba središnja dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Mjerila za ustroj vatrogasnih postrojbi su:

- operativne cjeline vatrogasne postrojbe;
- broj članova operativnih cjelina vatrogasne postrojbe i
- sustavi za gašenje požara odnosno pružanje tehničke pomoći.

Članak 5.

Operativne cjeline vatrogasne postrojbe su:

- ~ vatrogasna grupa;
- ~ vatrogasno odjeljenje;
- ~ vatrogasni vod.

Članak 6.

Vatrogasna grupa najmanja je operativna cjelina koja kada djeluje samostalno broji tri ili četiri člana i to:

- voditelj vatrogasne grupe;
- vatrogasac vozač;
- vatrogasci (jedan ili dva).

Iznimno vatrogasna grupa kada djeluje u sastavu vatrogasnog odjeljenja može imati najmanje dva člana.

Članak 7.

Vatrogasno odjeljenje je operativna cjelina koju sačinjavaju dvije ili tri vatrogasne grupe.

Vatrogasno odjeljenje čine:

- zapovjednik vatrogasnog odjeljenja;
- voditelji vatrogasnih grupa;
- vatrogasci vozači;
- vatrogasci.

Članak 8.

Vatrogasni vod je operativna cjelina koju sačinjavaju dva ili tri vatrogasna odjeljenja.

Vatrogasni vod čine:

- zapovjednik vatrogasnog voda;
- zapovednici vatrogasnih odjeljenja;
- voditelji vatrogasnih grupa;
- vatrogasci vozači;
- vatrogasci.

Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva je operativna cjelina koja je operativno podređena zapovjedniku vatrogasne postrojbe, a čine ju zapovjednik i najmanje jedna vatrogasna grupa.

III. MJERILA ZA RAZVRSTAVANJE VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 9.



Mjerila za razvrstavanje vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske određuju se na osnovi potrebne operativne pripravnosti vatrogasnih postrojbi. Mjerila za razvrstavanje vatrogasnih postrojbi su:

1. operativna pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za obavljanje jedne i/ili više vatrogasnih intervencija
2. posjedovanje odgovarajuće vatrogasne tehnike i opreme
3. potreban broj operativnih vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi za korištenje vatrogasne tehnike i opreme

Mjerila iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za slučaj jedne i/ili više vatrogasnih intervencija koje se obavljaju u tri uzastopna sata.

Članak 10.

Javne vatrogasne postrojbe razvrstavaju se sukladno svojoj operativnoj pripravnosti kojom osiguravaju potreban učinak na vatrogasnoj intervenciji.

- javna vatrogasna postrojba Vrstel.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelI.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelII.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelIII.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelIV.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelV.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelVI.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelVII.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelVIII.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelIX.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelX.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelXI.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelXII.;
- javna vatrogasna postrojba VrstelXIII.; i
- javna vatrogasna postrojba VrstelXIV.

Javna vatrogasna postrojba VrstelI. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito gašenje jednog požara, upotrebom najmanje jednog sustava za gašenje požara ili obavljanja neke druge manje složene vatrogasne intervencije djelovanjem jedne vatrogasne grupe s tri vatrogasca.

Javna vatrogasna postrojba VrstelII. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito gašenje jednog požara ili obavljanja tehničke intervencije upotrebom jednog vatrogasnog vozila (navalno ili auto cisterna) sa dva sustava za gašenje požara i/ili obavljanja neke druge vatrogasne intervencije kod koje se koristi isti broj vatrogasaca uporabom jednog vatrogasnog vozila (tehničkog ili nekog drugog namjenskog vozila).

Javna vatrogasna postrojba VrstelIII. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva požara ili požar i tehnička intervencija), pomoću dva sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, auto ljestva, kombinirano ili tehničko vozilo).

Javna vatrogasna postrojba VrstelIV. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva požara ili požar i tehnička intervencija), pomoću tri sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, auto ljestva, kombinirano ili tehničko vozilo).

Javna vatrogasna postrojba VrstelV. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje jednu ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva požara ili požar i tehnička intervencija) pomoću četiri sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Javna vatrogasna postrojba VrstelVI. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje jednu ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata



(dva požara ili požar i tehnička intervencija) sa tri sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano).

Javna vatrogasna postrojba Vrsti VII. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje jednu ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva požara ili požar i tehnička intervencija) sa četiri sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano).

Javna vatrogasna postrojba Vrsti VIII. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje jednu ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva požara ili požar i tehnička intervencija) sa pet sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano).

Javna vatrogasna postrojba Vrsti IX. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje jednu ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva požara ili požar i tehnička intervencija) sa šest sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano).

Javna vatrogasna postrojba Vrsti X. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na dva područja djelovanja koja operativno pokrivaju dvije vatrogasne postaje.

Javna vatrogasna postrojba Vrsti XI. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na tri područja djelovanja koja operativno pokrivaju tri vatrogasne postaje.

Javna vatrogasna postrojba Vrsti XII. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na četiri područja djelovanja koja operativno pokrivaju četiri vatrogasne postaje.

Javna vatrogasna postrojba Vrsti XIII. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na pet područja djelovanja koja operativno pokrivaju pet vatrogasnih postaja.

Javna vatrogasna postrojba Vrsti XIV. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na šest ili više područja djelovanja koja operativno pokrivaju šest i više vatrogasnih postaja.

Članak 11.

Vatrogasna postaja sukladno broju operativnih vatrogasaca, tehnike i opreme s kojom izlazi na vatrogasnu intervenciju dijeli se na:

- vatrogasnu postaju Vrsti A;
- vatrogasnu postaju Vrsti B;
- vatrogasnu postaju Vrsti C;
- vatrogasnu postaju Vrsti D;
- vatrogasnu postaju Vrsti E;
- vatrogasnu postaju Vrsti F;
- vatrogasnu postaju Vrsti G;
- vatrogasnu postaju Vrsti H;
- vatrogasnu postaju Vrsti I;

Vatrogasna postaja Vrsti A. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za samostalno učinkovito gašenje jednog požara na svom području djelovanja upotrebom jednog sustava za gašenje požara i/ili osnovnom opremom za pružanje tehničke pomoći, ili obavljanje neke druge manje složene vatrogasne intervencije djelovanjem jedne vatrogasne grupe s tri vatrogasca.

Vatrogasna postaja Vrsti B. mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za samostalno učinkovito gašenje jednog požara ili obavljanje tehničke intervencije na svom području djelovanja, upotrebom jednog vatrogasnog vozila (navalno ili auto cisterna) sa dva sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći, ili obaviti neku drugu vatrogasnu intervenciju kod



koje se koristi isti broj vatrogasaca uporabom jednog vatrogasnog vozila (tehničkog ili nekog drugog namjenskog vozila).

Vatrogasna postaja Vrste C₁ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za samostalno učinkovito obavljanje najmanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom području djelovanja pomoću dva sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, auto ljestva, kombinirano ili tehničko vozilo).

Vatrogasna postaja Vrste D₁ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za samostalno učinkovito obavljanje najmanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom području djelovanja pomoću tri sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje dva vatrogasna vozila.

Vatrogasna postaja Vrste E₁ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom području djelovanja pomoću tri sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Vatrogasna postaja Vrste F₁ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom području djelovanja pomoću tri sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći, uporabom najmanje tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Vatrogasna postaja Vrste G₁ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom području djelovanja pomoću četiri sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Vatrogasna postaja Vrste H₁ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom području djelovanja pomoću pet sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Vatrogasna postaja Vrste I₁ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom području djelovanja pomoću šest sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Članak 12.

Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, sukladno broju operativnih vatrogasaca i tehnike koja izlazi na vatrogasnu intervenciju razvrstavaju se na:

- postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrste 1₁;
- postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrste 2₁;
- postrojba središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrste 3₁;
- postrojba središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrste 4₁;

Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrste 1₁ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za početno gašenje jednog najnepovoljnijeg požara, upotrebom jednog sustava za gašenje požara. Vrijeme trajanja gašenja odnosno potrebna količina sredstva za gašenje ove postrojbe mora biti veće od vremena potrebnog do dolaska na intervenciju vatrogasnog vozila najbliže vatrogasne postrojbe.

Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrste 2₁ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za samostalno učinkovito gašenje jednog požara na svom području djelovanja upotrebom jednog sustava za gašenje požara i/ili osnovnom opremom za pružanje tehničke pomoći, ili obavljanje neke druge manje složene vatrogasne intervencije djelovanjem jedne vatrogasne grupe s tri vatrogasaca.



Postrojba središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva (Vrste 3) mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za samostalno učinkovito gašenje jednog požara ili obavljanja tehničke intervencije na svom području odgovornosti, upotrebom jednog vatrogasnog vozila (navalno ili auto cisterna) sa dva sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći, ili obaviti neku drugu vatrogasnu intervenciju kod koje se koristi isti broj vatrogasaca uporabom jednog vatrogasnog vozila (tehničkog ili nekog drugog namjenskog vozila).

Postrojba središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva (Vrste 4) mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca, tehnike i opreme za učinkovito obavljanje najmanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije, na svom području odgovornosti u tri uzastopna sata (dva požara ili požar i tehnička intervencija), pomoću tri sustava za gašenje požara i/ili sustavom za pružanje tehničke pomoći kod koje se koristi isti broj vatrogasaca, uporabom najmanje dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, auto ljestva, kombinirano ili tehničko vozilo).

Članak 13.

Broj vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata određuje se na osnovu parametara iz tablica i to za područje odgovornosti središnje postrojbe ili društva.

Broj stalnih stanovnika Broj vatrogasnih intervencija u 3 uzastopna sata
do 35.000 1
35.001 - 100.000 2
100.001 - 400.000 3
400.001 - 700.000 4
> 700.000 5

Ako je područje jedinice lokalne samouprave podjeljeno na više područja odgovornosti koja pokriva središnja vatrogasna postrojba, računski broj istovremenih požara određuju se prema broju stanovnika koji pripadaju svakom od područja odgovornosti.

Članak 14.

Na razvrstavanje vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu primjenjuju se odredbe propisa o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara.

IV. NAČIN DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 15.

Središnja vatrogasna postrojba svojim operativnim djelovanjem mora učinkovito pokrivati cijelo područje odgovornosti koje obuhvaća područje jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) ili dio područja jedinice lokalne samouprave za koju je osnovana.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, središnja vatrogasna postrojba može operativno pokrivati područje dviju ili više područja jedinica lokalne samouprave, ako svojom operativnom pripravnošću može osigurati obavljanje učinkovite vatrogasne intervencije i na područjima drugih jedinica lokalne samouprave.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka učinkovito pokrivanje područja drugih jedinica lokalne samouprave se dokazuje procjenom ugroženosti svih jedinica lokalne samouprave koje pokriva središnja vatrogasna postrojba.

Broj i razmještaj vatrogasnih postaja i postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva za pokrivanje cijelog područja odgovornosti (područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave), utvrđuje se procjenom ugroženosti jedinice lokalne samouprave kojom se mora osigurati da je cijelo područje odgovornosti jedne jedinice lokalne samouprave operativno pokriveno.



Članak 16.

Za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija na području odgovornosti odgovoran je zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe koja pokriva to područje odgovornosti.

Za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija na području djelovanja odgovoran je zapovjednik postaje odnosno postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva koja pokriva konkretno područje djelovanja.

Članak 17.

Javna vatrogasna postrojba I. i II. vrste te postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrste 1., 2. i 3. ne mora imati posebno organiziran vatrogasni operativni centar.

Javna vatrogasna postrojba III, IV. i V. vrste, te postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrste 4, ako pokrivaju područje odgovornosti na kojem se predviđa jedan događaj u tri uzastopna sata ne moraju imati posebno organiziran vatrogasni operativni centar.

Javna vatrogasna postrojba III, IV. i V. vrste, te postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrste 4, ako pokrivaju područje odgovornosti na kojem se predviđa dva istovremena događaja u tri uzastopna sata moraju imati posebno organiziran vatrogasni operativni centar.

Ostale javne vatrogasne postrojbe koje nisu navedene u prethodnim stavcima ovog članka moraju imati posebno organiziran vatrogasni operativni centar.

Iznimno od stavka 3. i 4. ovoga članka ako je organiziran vatrogasni operativni centar za područje županije koji tehnički pokriva i područje odgovornosti vatrogasne postrojbe koja mora imati vlastiti vatrogasni operativni centar (jedinствен prijem poziva i radijsko pokrivanje cijelog područja), vatrogasne postrojbe sa područja te županije ne moraju organizirati vlastiti vatrogasni operativni centar.

Članak 18.

Javna vatrogasna postrojba s dvije i više postaje i/ili postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva mora imati jednog zapovjednika smjene koji je odgovoran za intervencijsku spremnost vatrogasaca koji su u smjeni u postajama i/ili postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Zapovjednik smjene zapovijeda vatrogasnom intervencijom na kojoj sudjeluju dvije ili više postaja i/ili postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva i odgovoran je zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe za operativnu pripravnost te učinkovitost na vatrogasnoj intervenciji.

Zapovjednik vatrogasnog odjeljenja samostalno zapovijeda na vatrogasnoj intervenciji i odgovoran je zapovjedniku središnje vatrogasne postrojbe ili zapovjedniku smjene, odnosno zapovjedniku vatrogasne postaje za operativnu pripravnost i učinkovitost vatrogasnog odjeljenja kojim zapovijeda.

Voditelj vatrogasne grupe zapovijeda vatrogasnom grupom na vatrogasnoj intervenciji i odgovoran je zapovjedniku vatrogasne postrojbe odnosno vatrogasnog odjeljenja za operativnu pripravnost i učinkovitost svoje vatrogasne grupe.

Vatrogasac vozač vatrogasnog vozila odgovoran je voditelju grupe za ispravnost i učinkovitu uporabu vozila kojim upravlja na vatrogasnoj intervenciji.

Vatrogasac je odgovoran voditelju grupe za učinkovito obavljanje vatrogasne intervencije, svoju tjelesnu pripravnost, ispravnost tehnike, uređaja i opreme i njihovu svrsishodnu i učinkovitu primjenu na vatrogasnoj intervenciji.

Članak 19.

Svaka vatrogasna postrojba mora, na temelju zapovjedi nadležnog zapovjednika, intervenirati i izvan svog područja odgovornosti odnosno područja djelovanja sa određenim brojem vatrogasaca i tehnike ne slabeći bitno svoju operativnu pripravnost.



Uvjete pod kojima vatrogasna postrojba može intervenirati izvan svog područja odgovornosti ili područja djelovanja, te broj vatrogasaca, tehnike i količina opreme koja će se uputiti na vatrogasnu intervenciju utvrđuju se planom zaštite od požara jedinice lokalne samouprave i županije.

Članak 20.

Zapovijed županijskog vatrogasnog zapovjednika, sukladno Zakonu, za vatrogasnu postrojbu koja mora intervenirati izvan svog područja odgovornosti (na području županije), upućuje se nadležnom vatrogasnim zapovjedniku koji je dužan pružiti pomoć.

Zapovijed županijskog vatrogasnog zapovjednika treba biti dostavljena u pisanom obliku na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Iznimno, zapovijed može biti izdana i usmeno s time da u roku od 24 sata bude dostavljena u pisanom obliku.

Članak 21.

Zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika, sukladno Zakonu, a u svezi sudjelovanja vatrogasnih snaga u vatrogasnoj intervenciji na teritoriju Republike Hrvatske, treba biti upućena županijskom vatrogasnom zapovjedniku koji će odrediti vatrogasne postrojbe sukladno planu zaštite od požara županije ovisno o vrsti vatrogasne intervencije.

Zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika treba biti dostavljena u pisanom obliku na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Iznimno zapovijed može biti izdana i usmeno s time da u roku od 24 sata bude dostavljena u pisanom obliku.

Članak 22.

Glavni vatrogasni zapovjednik će u roku šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, standardnim operativnim postupcima utvrditi način postupanja vatrogasnih snaga pri složenijim vatrogasnim intervencijama pri kojima je potrebno na mjestu događaja angažirati materijalnu, tehničku i kadrovsku pomoć iz vatrogasnih postrojbi više županija.

Standardni operativni postupci će utvrditi sudionike provedbe, način postupanja i sustav koordiniranja aktivnosti.

Članak 23.

Vatrogasne postrojbe na teritoriju Republike Hrvatske moraju biti povezane sustavom veza tako da jedinstveno i usklađeno djeluju na vatrogasnim intervencijama.

Vatrogasne postrojbe koje nemaju ustrojeno dežurstvo vatrogasaca od 0 – 24 sata, moraju osigurati odgovarajući sustav uzbunjivanja vatrogasaca.

Vatrogasne postrojbe, koje imaju ustrojeno vatrogasno dežurstvo od 0 - 24 sata, moraju osigurati izlazak prvog vatrogasnog vozila u vremenu do jedne minute, nakon primljene dojave o nastalom događaju.

Postrojbe središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrste 3. i 4. moraju osigurati sustav uzbunjivanja koji će omogućiti izlazak prvog vatrogasnog vozila ili vozila sa sustavom za gašenje požara i/ili sustava za pružanje tehničke pomoći u roku od 5 minuta nakon primljene dojave o nastalom događaju.

	PRIJEDLOG PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA USTROJ, RAZVRSTAVANJE I NAČIN DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI	UPVH
		STR9/10 02.04.2010

Postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrste 1 i 2, moraju osigurati sustav uzbunjivanja koji će omogućiti izlazak prvog vatrogasnog vozila ili vozila sa sustavom za gašenje požara i/ili sustava za pružanje tehničke pomoći u roku do 8 minuta, nakon primljene dojave o nastalom događaju.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Jedinice lokalne samouprave i pravne osobe koje su razvrstane u I kategoriju ugroženosti od požara dužne su uskladiti svoje procjene ugroženosti i planove zaštite od požara sa mjerilima utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Jedinice lokalnih samouprava i pravne osobe koje su razvrstane u I kategoriju ugroženosti od požara dužne su uskladiti operativnu pripravnost i način djelovanja svojih vatrogasnih postrojbi sukladno mjerilima iz ovoga Pravilnika u roku od četiri godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj:
Zagreb,